

Dotyczy postępowania pn. **„Wymiana witryn sklepowych w pasażu zlokalizowanym na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żywcu, Os. Parkowe 9**

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

1. W OPZ zapisał Inwestor, "witryny wykonać z materiału PCV w konstrukcji słupowo-ryglowej .. " - NIE MA TAKIEJ KONSTRUKCJI. Obecnie zastosowana jest tzw "otworówka" tj. zabudowa stolarki w istniejącym otworze budynku. Z uwagi na fakt, że stal użyta do wykonania ram jest elementem cienkim i łatwo poprzez spawanie łączyć ją z kolejnymi elementami witryn powstał zlicowany ze sobą ciąg witryn. Najlepszym (z uwagi na osłonę słupów (0,35 m w przedmiarze) byłoby wykonać ciąg witryn z aluminium o odpowiednich parametrach ( jak apteka „Słoneczna” ). W przypadku PCV jesteśmy ograniczeni kolorystyką a maskowanie słupów należy uzgodnić na spotkaniu z potencjalnym wykonawcą po zakończonym postępowaniu.
2. wracając do zapisu słupowo-ryglowa jest to możliwe, ale w tym przypadku, jako że dokonujemy zmiany konstrukcyjnej budynku jest niezbędny projekt architektoniczny z wszystkimi uzgodnieniami
3. Pytanie do Inwestora na jaki wariant się decyduje?
4. Co z uszkodzonymi drzwiami do apteki (próby włamania widoczne na zdjęciu)?
5. Czy mój pobyt w dniu wczorajszym na wizji Inwestor uwzględni w przetargu?
6. Jakie podziały witryn zastosować, które i ile kwater wykonać jako otwierane?
7. Po montażu do kogo należy ziom ze starych witryn?

Ad. 1 i 2 Zamawiający podtrzymuje, iż materiał z jakiego należy wykonać witryny to PVC, kolorystyka szara, antracyt, grafit są to kolory dostępne bez zbędnego ograniczenia. Stolarka winna być zamontowana z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji (tj. słupów murowanych). Wizja z Zamawiającym miała na celu m.in. ustalenie szczegółów wykończenia stolarki i konstrukcji budynku celem oszacowania całkowitych kosztów realizacji zadania przed złożeniem oferty.

Ad. 3 Materiał PVC

Ad. 4 Witryn w aptece nie wymieniamy, do wymiany są jedynie witryny w tych sklepach, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia;

Ad. 5 Nie, Zamawiający wymaga dokonania oględzin w obecności Zamawiającego.

Ad. 6 Podział wskazany jest w przekroju załączonym do opisu, otwieralne mają być jedynie drzwi do lokalu, nie przewiduje się otwierania witryn w żadnej części;

Ad. 7 Demontaż, wywóz i utylizacja wszystkich elementów stalowych cięży na Wykonawcy